

# 観音寺市民会館

# 小ホール 負荷対応表

DMX NO.	調光器容量	負荷名称	備考	DMX NO.	調光器容量	負荷名称	備考
1	2KW	GC上 - 1		36	2KW	客席DL - 5	客席前室
2	//	2		37	//	6	客席前室
3	//	GCT下 - 1		38	2KW	CD1 - 1	MAX 6KW
4	//	2		39	//	2	
5	//	BO上 - 1	FC上と共通回路	40	//	3	
6	//	2	//	41	2KW	CD2 - 1	MAX 6KW
7	//	3	FC上・WC客上と共通回路	42	//	2	
8	3KW	4	前C上と共通回路	43	//	3	
9	//	5	//	44	1.5KW	CD3 - 1	MAX 3KW
10	//	6	//	45	//	2	
11	2KW	BOT下 - 1	FC下と共通回路	46	//	3	
12	//	2	//	47	1.5KW	CD4 - 1	MAX 3KW
13	//	3	FC下・WC客下と共通回路	48	//	2	
14	3KW	4	前C下と共通回路	49	//	3	
15	//	5	//	50	1.5KW	CD5 - 1	MAX 3KW
16	//	6	//	51	//	2	
17	2KW	CL - 1	シーリングコンセントダクト	52	//	3	
18	//	2	//	53	1.5KW	CD6 - 1	MAX 3KW
19	//	3	//	54	//	2	
20	//	4	//	55	//	3	
21	//	5	//	56	1.5KW	CD7 - 1	MAX 3KW
22	//	6	//	57	//	2	
23	3KW	FC後 - 1		58	//	3	
24	//	2		59	1.5KW	CD8 1	MAX 3KW
25	//	3		60	//	- 2	
26	—	天反 - 1		61	//	3	
27	—	2					
28	—	3					
29	—	4					
30	—	5					
31	—	6					
32	—	客席DL - 1	DL 3・4列目				
33	—	2	DL 5・6列目				
34	—	3	DL 石積壁当て				
35	—	4	DL 1・2列目				